

国控企业污染源自动监控设施联网情况

企业名称	深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司		联网时间	2018.07.31		
排放设施名称	工业废水处理设施		排放口名称	废水总排放口		
数据传输设置						
数据采集器序号	WWSZ0003070005					
终端服务地址码	203.91.44.2:2522					
数据上报间隔	实时数据30秒，分钟数据5分钟。					
通讯协议	HJ212					
现场数据与传输数据是否一致	一致					
数据报表	排放浓度	排放流量	排放总量	日报	月报	季报
	有√无□	有√无□	有√无□	有√无□	有√无□	有√无□
异常数据	有无标记		有无处理		有无备份	
	有√无□		有√无□		有√无□	
报警设置	污染物名称	排放浓度标准值	浓度报警上限	浓度报警下限		
	化学需氧量	20mg/L	20mg/L	0mg/L		
	氨氮	1mg/L	1mg/L	0mg/L		
	总磷	0.2mg/L	0.2mg/L	0mg/L		
	PH	6-9	9	6		
	总铜	1mg/L	1mg/L	0mg/L		
	总锌	1mg/L	1mg/L	0mg/L		
	总铬	0.05mg/L	0.05mg/L	0mg/L		
	总铅	0.05mg/L	0.05mg/L	0mg/L		
联网验收情况						
审查项目	核查情况					
与监控中心联网情况	联网情况良好					
数据传输安全性	数据加密与身份验证满足有关要求					
通信协议正确性	数采仪与上位机通讯协议符合要求					
数据传输正确性	数据传输一致性、有效性符合要求					
联网稳定性	联网稳定、可靠					
联网结论：	联网正常					

